



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области**  
(ТО в Котельничском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ  
ПРАВИЛ**

28.04.2021

№ 39

При проведении плановой выездной проверки в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 г. Котельнича» (далее КОГОБУ СШ № 1 г. Котельнича) по юридическому и фактическому адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Урицкого, д. 19; ИНН 4313104767 ОГРН 1024300822061 КПП 431301001 и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 0280-3 от 28.04.2021г, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Срок исполнения до 01.09.2022

Помещения школы КОГОБУ СШ № 1 г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Урицкого, д. 19

1. Обеспечить остекление окна в кабинете информатики выполнено из цельного стекла, в соответствии с требованиями ст. 11, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить окна в кабинетах № 16 (информатики), № 17 (русского языка), № 18 (русского языка и литературы), № 19 (математики) конструкциями, обеспечивающими возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с требованиями ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.4.13, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить уровни искусственной освещенности в точках измерения 1,2,4,5 (кабинет № 17), 6,7 (кабинет № 18), 11,12,15 (кабинет № 19), 21,22,24,25 (кабинет № 14 физики), 26,27,28,29,30 (кабинет № 10 истории), 31,32,34 (кабинет № 12), 40 (кабинет № 11 иностранного

72,73, (кабинет № 9), 81-85 (кабинет № 16 информатики) учитывая интервал неопределенности в соответствии с требованиями ст. 11, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Пищеблок КОГОБУ СШ № 1 г. Котельнича находится по адресу: 612600, Кировская область, Котельничский район, г. Котельнич, ул. Урицкого, д. 19**

4. Устранить на стенах и потолке в помещении пищеблока дефекты и повреждения для проведения ежедневной влажной обработки с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст.28, ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения", п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: ТО в Котельничском районе, 612600, г. Котельнич, ул. Луначарского, д.46 в срок до 01.09.2022г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КОГОБУ СШ № 1 г. Котельнича в лице законного представителя – директора Пунгиной Татьяны Юрьевны.

В случае не предоставления информации, Вы будете привлечены к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в  
Котельничском районе



Н.В. Соколова

Копию настоящего предписания получил: « » 2021г.

Директор

(должностное лицо)

(подпись)

Пунгина Т.Ю.

(Ф.И.О)